

地下水調査の結果

	A	B	C	D	水道法の基準値等
地下水の場所 (クロロエチレンの検出 地点からの方向と距離)	北北東 約 210m	西南西 約 200m	南南東 約 170m	西 約 190m	—
採水日	令和 5 年 12 月 13 日			令和 5 年 12 月 14 日	—
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
1,1,1-トリクロロ エタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.3
1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
シス-1,2-ジクロロエ チレン及び トランス-1,2-ジクロ ロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
クロロエチレン (塩化ビニル)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002

(単位 : mg/l)